



TEST REPORT



우 22829 인천광역시 서구 가재울로 68(가좌동)

TEL (032)5709-700 FAX (032)575-5613

성적서번호 : TAK-2020-188995

접 수 일 자 : 2020년 12월 17일

대 표 자 : 전명상

시험완료일자 : 2021년 03월 03일

업 체 명 : (주)삼성하우징 천안공장

주 소 : 충청남도 천안시 동남구 성남면 5산단1로 50

시 료 명 : 도자기질 타일용 접착제 TYPE III (숨S-15000)

시험결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법	장소
접착강도(표준)	N/mm ²	-	1.3	KS L 1593 : 2016	A3
접착강도(건조.습윤)	N/mm ²	-	0.8	KS L 1593 : 2016	A3
접착강도(열노화)	N/mm ²	-	1.2	KS L 1593 : 2016	A3
접착강도(저온경화)	N/mm ²	-	0.9	KS L 1593 : 2016	A3
내열성	-	-	이상없음	KS L 1593 : 2016	A3
미끄럼저항성	-	-	이상없음	KS L 1593 : 2016	A3

- A3: 인천광역시 서구 가재울로 68(가좌동)

- 용 도 : 공급원승인용

- 비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인인 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
 3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

Park Sanghyo

작성자 : 박상효

Tel : 032-570-9643

Jong-Kuk Kwon

기술책임자 : 권종국

Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2021년 03월 03일

한국인정기구 인정

KTR 한국화학융합시험연구원



위변조 확인용 QR code

Page : 1 of 1

원본대조필

